

ПРИМЕЧАНИЕ:

Данный акт выдан монтажной организации и не является основанием для ведения взаимозачетов с потребителем по приборам учета расхода тепловой энергии.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель группы сбыта
ООО «Дубровская ТЭЦ»

М.А. Крюкова
« » 2019г.

г. Кировск

А К Т
приёмки монтажных работ узла учёта тепловой энергии
у потребителя.

от « » 2019г.

Произведен технический осмотр монтажа приборов узла учёта тепловой энергии потребителя: **ООО СК «Нева Сити»**

По адресу: Ленинградская обл, Кировский р-он, г.Кировск, Бульвар Партизанской Славы, д.1, ИТПЗ, офисы и встроенные помещения 2-я очередь строительства

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено: монтаж соответствует требованиям паспортов и проектной документации

(указать соответствие или несоответствие монтажа требованиям паспортов и проектной документации)

Тип Прибора	Модель прибора	Заводской Номер	Место установки и наличие пломбы
Расходомер	ПРЭМ-20-В1	731141	Подающий тр-д
Расходомер	ПРЭМ-20-В1	730612	Обратный тр-д
Термосопротивление	КТПТР-05 (L=98)	3885А, 3885	Подающий и обратный тр-д
Тепловычислитель	СПТ 944	06682	Щит управления
Датчик давления	МИДА-ДИ-13П	19318157	Подающий тр-д
Датчик давления	МИДА-ДИ-13П	19318401	Обратный тр-д
Модем	GSM модем Simens terminal 35i		Щит управления
Расходомер подпитки отопления	ВСТ-15	40205858	Тр-д подпитки отопления
Расходомер подпитки ГВС	VLF-15u-110	180052587	Тр-д подпитки ГВС
Комплекты монтажные (участок присоединит.)	КМ 20-32	13096/13095	Подающий и обратный тр-д

Представитель энергоснабжающей организации:

Инженер группы сбыта Струков А.О.

(должность, фамилия)

Ответственный представитель потребителя:

Главный инженер ООО "Вега" Рудченко С.А. (89213125239)

(должность, фамилия, номер телефона)

Монтажная организация:

Технический директор ООО "СК"Топаз" Алексеев В.П. (89117165097)

(должность, фамилия, номер телефона)

подпись

М.П.

подпись

М.П.